

GODS-ZP.2712.1.2022

Gliwice, 08-09-2022 r.

nr kor. GODS.4696.2022



Dotyczy: **Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS**

## Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

Centrum 3.0 - Gliwicki  
Ośrodek Działań  
Społecznych  
ul. Zwycięstwa 1  
44-100 Gliwice

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

tel. +48 32 2320477  
fax +48 32 -  
gods@gods.gliwice.eu

### Pytanie nr 1:

W zestawieniu ujęto interaktywny kiosk multimedialny - wolnostojący jednostronny, dotykowy.

75	infokiosk	1	0,02	interaktywny kiosk multimedialny	wolnostojący; jednostronny; dotykowy;
----	-----------	---	------	----------------------------------	---------------------------------------

Proszę o uzupełnienie informacji na temat wyglądu/ materiału / specyfikacji urządzenia.

### Odpowiedź:

Odpowiedź Projektanta: Zapewnić dla urządzenia zasilanie - na etapie projektu typ kiosku multimedialnego nie został sprecyzowany.

### Pytanie nr 2:

W zestawieniu nie określono parametrów żaluzji okiennych (aluminiowe 25mm, 50 mm, drewniane, sterowane).

85	żaluzje okienne	79	we wszystkich pomieszczeniach oprócz: pomieszczeń piwnicznych, toalet, pomieszczeń poddasza (małe okienka)? Żaluzje o różnych rozmiarach - porównać z zestawieniem stolarki okiennej
----	-----------------	----	---

Proszę o uzupełnienie parametrów żaluzji okiennych.

### Odpowiedź:

Odpowiedź Projektanta: Żaluzje okienne - szerokość żaluzji 50 mm. Możliwość zatrzymywania żaluzji w dowolnej pozycji. Możliwość obracania lamelami w obydwie strony. Płynna regulacja przepływu światła. Żaluzje na drabinkach taśmowych.

Żaluzje stosować we wszystkich pomieszczeniach (dot. okien pionowych) poza pomieszczeniami sanitariatów oraz okien o małym wymiarze.

Z poważaniem

Marta Kryś

Dyrektor Jednostki