

GODS-ZP.2712.1.2022

Gliwice, 08-09-2022 r.

nr kor. GODS.4734.2022



Dotyczy: **Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

Centrum 3.0 - Gliwicki
Ośrodek Działań
Społecznych
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

tel. +48 32 2320477
fax +48 32 -
gods@gods.gliwice.eu

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Proszę dodatkowo o informację czy w oknach PCV mają być zastosowane jakieś dodatki? np. frez + nawiewnik, specjalna szyba np. bezpieczna czy matowa, dodatkowe zaczepy, okucie w typie rc2.

Odpowiedź Projektanta:

Nie przewiduje się specjalnych dodatków do szklenia. Szyby z folią matową w WC i łazienkach.

Pytanie nr 2:

Szpros naklejany czy naklejany + duplex?

Odpowiedź Projektanta:

Szprosry naklejane.

Pytanie nr 3:

Proszę o podania koloru stolarki z pliku nr B.17.

Odpowiedź Projektanta:

Kolor stolarki zostanie dobrany do koloru elementów drewnianych.

Pytanie nr 4:

Prosimy o zamianę przedmiaru pozycji 224 dot. "Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt elewacyjnych warstwowych gr, 10 cm wraz z obróbkami i połączeniem z zadaszeniem budynku wg dokumentacji projektowej obudowa urządzeń na szybie windowym - montaż + dostawa" zgodnie z dokumentacją należy wykonać 142 m2.

Odpowiedź Projektanta:

Proszę o uściślenie pytania.

Pytanie nr 5:

Prosimy o wyjaśnienie pozycji 226 przedmiaru budowlanego "Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt warstwowych gr 12 cm" - poziome na sucho. Gdzie należy zastosować płytę warstwową gr. 12 cm?

Odpowiedź Projektanta:

Płyty dźwiękochłonne należy zamontować w pomieszczeniach 1.07 Saka koncertowa i 1.09 Sala wystawowa/widowiskowa.

Z poważaniem

Marta Kryś

Dyrektor Jednostki