



**BIURO USŁUG
ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.**

NIP : 627- 001 - 67- 70 KRS 0000174991 www.profil.com.pl e-mail : profil @ silesia.top.pl.

41-506 CHORZÓW, ul. PRZYJEMNA 14 tel : (032) 24 – 60 – 308 tel/fax : (032) 24 – 60 – 309

CHORZÓW 2021-06-30

CENTRUM 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

ul. Zwycięstwa 1; 44-100 Gliwice NIP 6312334122

INFORMACJA

Biuro Usług Architektonicznych PROFIL Sp. z o.o. przedstawia opinię dotyczącą umowy przyłączeniowej PEC dla nowej lokalizacji Centrum 3.0

Moce określone w warunkach są wystarczające i spełniają wymagania naszego obiektu.

Dla optymalizacji, opierając się na materiałach z projektu wykonawczego proponuje je obniżyć do mocy wskazanej poniżej:

instalacja c.t. – nagrzewnice central wentylacyjnych	Q1 = 49 kW
instalacja c.o. – grzejniki – budynek główny	Q2 = 123 kW
instalacja c.o. – grzejniki – budynek pomocniczy	Q3 = 34 kW
instalacja c.w.u. Q4 = max. godz.13 kW; śr. godz. 5 kW	

Skutkiem obniżenia parametrów będą mniejsze opłaty za moc zamówioną.

pozdrawiam

(w imieniu projektanta CO inż. Mirosława Wyderki)

architekt Piotr BUŚKO

tel +48 501 743 111