

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14/A, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, dn. 14.12.2021 r.



1045126339

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2021-12-14/0000007



Centrum 3.0 Gliwicki Ośrodek
Działu Społecznych
ul. ZWYCIĘSTWA 1
44-100 Gliwice

**Dotyczy: aktualizacji mapy do celów projektowych budowy budynku użyteczności publicznej
w rejonie ul. Siemińskiego 6 dz.nr 244 w Gliwicach. (TD/OGL/OMD/UB/BK/6240/2021)**

Odpowiadając na pismo z dnia 30.11.2021 informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono **orientacyjne (zgodnie z systemem ZMS)** przebiegi linii kablowej nN, SN i ośw. ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.

Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W przypadku prac w pobliżu naszych urządzeń należy zlecić **płatny nadzór** nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja Oddział Gliwice a o warunki zabezpieczenia lub przebudowy wystąpić na adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice

Ponadto informujemy, że w rejonie przedstawionym na mapie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne – ośw. uliczne własność UM Gliwice i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.


Na temat warunków zabezpieczenia lub przebudowy kabli energetycznych, prac przy naszych urządzeniach elektroenergetycznych na podstawie wykonanego wywiadu branżowego wypowie się odrębnym pismem TAURON Dystrybucja S.A., Wydział Eksploatacji – OME GLIWICE.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa 1 szt.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD



TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Beata Kosmala

Beata Kosmala



GRANICA TERENU OBJĘTEGO WNIOSEM

GRANICA DZIAŁKI

ISTNIEJĄCY BUDYNEK GŁÓWNY

ISTNIEJĄCY BUDYNEK POMOCNICZY

WINDA

WEJŚCIE DO BUDYNKU

ISTNIEJĄCY WJAZD (wg odrębnego opracowania)

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE

PROJEKTOWANA ROW. UWARŻDZONA KOSTKĄ BRUKOWĄ

NAMIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJĄCĄ

PROJEKTOWANE MIEJSCA ZIELONE

SMIETNIK POSADOWIONY NA KOSTCE GEO

DROGA POZAROWA

SIEGACZ MANEWROWY

HYDRANT POZAROWY



MAPA DO

godło mapy zas

Id. zgłoszenia: G

woj. śląskie

miasto: Gliwice











obraz: 0054 Stare m

jednostka ewid.: 246



WINDA

Legenda.

	Linie kablowe Wv
	Linie napowietrzne Wv
	Linie kablowe SN
	Linie napowietrzne SN
	Linie kablowe nN
	Linie napowietrzne nN
	Linie kablowe oświetleniowe + ośw. ul. ulm Gliwice
	Linie napowietrzne oświetleniowe
	Linie kablowe teletechniczne
	Linie napowietrzne teletechniczne

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna nN należy zinventaryzować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik



Beata Kosmala

14 GRU. 2021