



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



Centrum 3.0
- Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

TELEFONY:

| | |
|---------------------------|--------------|
| Sekretariat | 32 335 0 105 |
| | 32 335 0 106 |
| Dział Dyspozycji Ruchu | 32 335 0 110 |
| Dział Sprzedaży i Rozwoju | 32 335 0 118 |
| Zakład Ciepły Nr 1 | 32 335 0 152 |
| Zakład Ciepły Nr 4 | 32 335 0 123 |



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 005477/21

Nr dokumentu:

RT/0395/2021

Wasz Znak:

Data: 12.07.2021 r.

**Dot.: warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
budynku użyteczności publicznej przy ul. Ślepińskiego 6 i 6a w Gliwicach**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.06.2021 r. (wpływ 05.07.2021 r.) w załączeniu przesyłamy warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku jw.

Informujemy, iż w ramach inwestycji wykonamy przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku oraz wyposażymy punkt odbioru ciepła w układ pomiarowo - rozliczeniowy. W gestii odbiorcy pozostanie zakup i montaż kompaktowej stacji wymienników ciepła i wykonanie bądź dostosowanie wewnętrznych instalacji grzewczych do odbioru ciepła z miejskiej sieci.

Projekt techniczny węzła ciepłego opracowany w oparciu o załączone warunki podlega uzgodnieniu w przedsiębiorstwie ciepłowniczym. W węźle ciepłym należy przewidzieć miejsce do zabudowy układu pomiarowego dostarczonego przez przedsiębiorstwo ciepłownicze tj. ciepłomierza i wodomierza uzupełniania zładu, według załączonego formularza.

Umowa o przyłączenie będąca podstawą do rozpoczęcia działań przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, zawierająca zobowiązania stron oraz określenie szczegółowych terminów związanych z przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej i odbiorem ciepła, zostanie Państwu przekazana odrębnym trybem. Do podpisania umowy należy dostarczyć oryginał przekazanego nam Wniosku. Umowa zostanie przygotowana w chwili ustanowienia trwałego zarządu ww. nieruchomością przez Centrum 3.0 Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych.

W sprawie uzgodnienia treści umowy prosimy kontaktować się z Anetą Skoczeń w dziale Sprzedaży i Rozwoju tel. 32 335 0 118 lub 335 0 213, email: a.skoczen@pec.gliwice.pl, a w sprawach technicznych z działem Inwestycji tel. 32 335 0 210, 32 335 0 207, email: di@pec.gliwice.pl.

Załączniki:

Warunki techniczne część II

Kopia

- DS + wniosek
DI aa

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC GLIWICE Sp. z o.o.**
Rudolf Widziszowski

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach

NIP 631-01-00-822

Kapitał Zakładowy 75 405 000 PLN

81 405 000

WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

dla obiektu: **budynek użyteczności publicznej przy ul. Siemińskiego 6, 6a
w Gliwicach**

1. Lokalizacja węzła cieplnego: j.w.
2. Granice własności/eksploatacji: **zawory odcinające na wejściu przyłącza sieci ciepłej do budynku. Zawory odcinające należą do PEC Gliwice Sp. z o.o.**
3. Miejsce dostawy ciepła: j.w.
4. Potrzeby ciepłe obiektu wg Wniosku Inwestora:

| | |
|------------|--------|
| c.o. | 190 kW |
| cwu | 27 kW |
| wentylacja | 80 kW |
5. Ciśnienie obliczeniowe m.s.c: 1,6 MPa
6. Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu podłączenia: 150 + 200 kPa
Uwaga! Uwzględnić zmienność ciśnienia w m.s.c.
7. Obliczeniowe natężenie przepływu wody sieciowej: 4,8 m³/h
8. Temperatura nośnika ciepła:
 - 8.1 Obliczeniowa temperatura źródła ciepła:
zima - zmienna 125/65°C
 - 8.2 Temperatura dla lokalizacji obiektu:
zima - zmienna 118/565°C
lato - stała 60/35 °C
9. Węzeł cieplny wymiennikowy należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-B-02423;1999 „Węzły ciepłownicze, Wymagania i badania przy odbiorze”.
10. Zastosowane urządzenia i materiały muszą mieć wymagania temperaturowe do 135 °C
11. Węzeł cieplny wymiennikowy należy zlokalizować w pomieszczeniu wydzielonym od instalacji innych branż niezwiązanych z gospodarką ciepłą, oraz wyposażonym w drzwi stalowe z zamkiem patentowym. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów wysokiego parametru przez piwnice budynków, należy więc przewidzieć lokalizację pomieszczenia wymiennikowni bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej budynku.
12. Przed węzłem na przewodach zasilania i powrotu należy zainstalować zawory odcinające kulowe.
13. Na przewodzie zasilającym po stronie wysokich parametrów oraz na przewodzie powrotnym po stronie niskich parametrów należy zainstalować filtry siatkowe lub magnetofiltry. Filtry nie mogą posiadać obejść. Bezpośrednio przed i za filtrami i odmulaczami winny być zainstalowane manometry z kurkiem fig. 528 wg AP.
14. Instalacja powinna posiadać spust wody do systemu odwadniającego w bezpośredniej jej bliskości.
15. Napełnienie i uzupełnienie obiegu wtórnego powinno odbywać się wodą odpowiedniej jakości zgodnie z PN-85/C-04601. Punkt poboru wody do uzupełniania powinien znajdować się przed zaworem regulacji ciśnienia. Uzupełnienie wodą z powrotu obiegu pierwotnego

wymaga opomiarowania wodomierzem z nadajnikiem impulsów. Wodomierz jest dostarczany i montowany przez przedsiębiorstwo ciepłownicze. Należy przewidzieć miejsce i sposób montażu wodomierza zgodnie z załączonymi *Warunkami technicznymi instalowania ciepłomierzy obowiązującymi w PEC Gliwice Sp. z o.o.*

16. Obieg wtórny winien być zamknięty, z naczyniem przeponowym lub stabilizacją pompową.
17. Węzły należy wyposażać w układ regulacji pogodowej. Należy stosować regulator w specyfikacji pogodo-zależnego oprogramowania, który zapewni podczas pracy węzła współpracę ze źródłem ciepła PEC Gliwice Sp. z o.o. Regulator powinien posiadać istotne możliwości konfiguracyjne jak:

- łatwą rozbudowę w przypadku modernizacji węzła ciepłego
(możliwość wykorzystania gotowych modułów regulatora, poprzez konfigurację z poziomu instalatora bez konieczności zakupu nowych modułów),
- kontrolę zasilania sieci – śledzenie różnicy temperatur między zasilaniem sieci, a zadaną zasilania w celu możliwości dopasowania regulacji
(utrzymanie stabilnych parametrów pracy w przypadku awarii, poprawia komfort cieplny odbiorcy),
- możliwość ustawienia współczynnika opóźnienia na nagły spadek lub wzrost temperatury zewnętrznej **(ekonomiczne, efektywne prowadzenie regulacji),**
- obliczanie i wykorzystywanie w regulacji parametrem jakościowym niskiego parametru średniej temperatury zewnętrznej kroczącej z ostatnich 24h
(parametr wykorzystywany do regulacji, poprawa jakości regulacji i komfortu cieplnego),
- możliwość zmiany regulacji pogodo-zależnej z uwzględnieniem regulacji wzmocnienia od 0 do 100% wyliczanej średniodobowej 24h temperatury zewnętrznej, jaka może mieć wpływ na temperaturę czynnika grzewczego podawanego do odbiorcy,
(dopasowanie regulacji do własności termicznych budynku),
- należy zapewnić w rozdzielnicy kompaktu zasilanie sieciowe 230V AC dla koncentratora danych typu OKO. Zabezpieczenie wykonać w postaci modułu bezpiecznikowego, na listwowego z wkładką topikową 0,5A.

(podniesienie bezpieczeństwa dostaw ciepła w przypadku osłabnięcia możliwości zapewnienia zdalnej łączności z węzłem),

W/w istotne możliwości regulatora pozwalają również na włączenie systemu automatyki węzła ciepłego odbiorcy do nadrzędnego miejskiego systemu nadzorczego dając możliwość zdalnego kontrowania parametrów jakościowych i ilościowych podawanego czynnika grzewczego przez dostawcę ciepła.

Uwaga: Prawidłowo dobrany regulator musi posiadać wszystkie wskazane funkcjonalności opisane wyżej.

18. Węzły należy wyposażać w zawór stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego po stronie pierwotnej wyposażony w opcję ograniczenia przepływu.
19. Zaleca się instalowanie kompaktowych stacji wymienników ciepła z wymiennikami: dla c.o. płytowymi lutowanymi, dla c.w.u. skręcanyymi-uszczelkowymi, posiadające znak Dozoru Technicznego dopuszczeniu do obrotu.
20. Bezpośrednio przed i za pompą obiegową zamontować manometry. Pompy powinny posiadać możliwość regulacji obrotów oraz spełniać warunki normy PN-N-01307;1994 dotyczącej poziomu dźwięku.
21. Na rozdzielaczu zasilającym po stronie wtórnej należy przewidzieć jeden termometr i jeden manometr umieszczony centralnie. Na rozdzielaczu powrotnym po stronie wtórnej należy


- przewidzieć jeden manometr umieszczony centralnie oraz termometry dla każdego odgałęzienia.
22. Należy stosować przemysłowe termometry szklane, cieczowe w wykonaniu prostym z osłoną metalową. Działka elementarna 1°C.
 23. Wymiennikowne z c.w.u. wyposażać w zasobniki i naczynia przeponowe c.w.u. Stosować zasobniki ciepłej wody nierdzewne lub emaliowane lub podwójnie cynkowane ogniowo z ochroną galwaniczną oraz izolowane.
 24. Dla ciepłej wody użytkowej zaprojektować pomiar temperatury, ciśnienia i przepływu. Dodatkowo przewidzieć miejscowy pomiar temperatury wyjściowej c.w.u. do odbiorców za zasobnikiem ciepłej wody.
 25. Przed i za pompami ładująco-cyrkulacyjnymi zamontować manometry.
 26. Zaprojektować licznik ciepła zgodnie z ustawą Prawo o miarach. Układ pomiarowy jest dostarczany i montowany przez przedsiębiorstwo ciepłownicze. Należy przewidzieć miejsce i sposób montażu układu pomiarowego wg *Warunków technicznych instalowania ciepłomierzy obowiązujących w PEC Gliwice Sp. z o.o.*
 27. Instalacje elektryczne dla węzła ciepłowniczego powinny spełniać wymagania normy PN-IEC 60364 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych).
 28. Węzeł cieplny powinien posiadać instrukcję obsługi.
 29. Opracowaną w oparciu o niniejsze warunki techniczne dokumentację należy przesłać w dwóch egzemplarzach do uzgodnienia do PEC Gliwice Sp. z o.o.
 30. Przedsiębiorstwo ciepłownicze zastrzega sobie udział w odbiorach robót zanikowych, w odbiorze próby ciśnieniowej i odbiorze technicznym wymiennikowni.
 31. Uruchomienia czynnika grzewczego dokonują służby PEC Gliwice Sp. z o.o. na podstawie podpisanej Umowy sprzedaży ciepła.
 32. Warunki techniczne zachowują ważność 2 lata od daty wystawienia.

Załącznik:

Schemat technologiczny węzła ciepła

Warunki techniczne instalowania ciepłomierzy

**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPŁEJ GŁIWICE
Spółka z o.o.
DZIAŁ INWESTYCJI**

[illegible]

Nr spr.: 005477/21
Nr dok.: TS/0730/2021

Data: 16-07-2021r

Warunki techniczne instalowanie ciepłomierzy, obowiązujące w PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Dotyczy obiektu: Budynek użyteczności publicznej przy ul. Siemińskiego 6, 6a w Gliwicach
SWC w eksploatacji odbiorcy

Ogólne zasady zabudowy

Montaż elementów ciepłomierza powinien być zgodny z ogólnymi zaleceniami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) producenta i dodatkowo spełniać szczegółowe warunki niniejszej instrukcji. Armatura wężla i aparatura regulacyjna powinna być właściwie dobrana i zestrojona, aby w instalacji wężla nie dopuścić do zjawiska kawitacji, którego wystąpienie może spowodować zniszczenia i błędną pracę urządzeń pomiarowych.

Bezwzględnie wymagane jest miejscowe wyrównanie potencjałów oraz uziemienie wszystkich odcinków rur na których zmontowane są elementy ciepłomierza (przetwornik przepływu, czujniki temperatury). Temperatura otoczenia (pracy) powinna wynosić 5 ... 55°C, wilgotność względna: nie więcej niż 93 %. Obwody zasilania sieciowego układów pomiarowych (jeśli tego wymagają), lub ich części składowe powinny być wyposażone w zabezpieczenia indywidualne. Właściciel obiektu powinien zabezpieczyć pomieszczenia, w których zlokalizowane są instalacje technologiczne i pomiarowe przed dostępem osób niepowołanych, a osoby obsługi powinny być przeszkolone i posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne. Pracowników firm obcych wykonujących prace w sąsiedztwie urządzeń pomiarowych należy poinformować o potrzebie stosowania osłon i zabezpieczeń aparatury. Należy również zabezpieczyć pomieszczenie przed dostępem gryzoni, gdyż te często niszczą izolacje przewodów elektrycznych.

W celu zapewnienia zdalnego odczytu, ciepłomierze dostarczone przez PEC Gliwice Sp. z o.o. wyposażone są w odpowiedni moduł radiowy pracujący w systemie zdalnego odczytu ciepłomierzy IMR Firmy AIUT Sp. z o.o. z Gliwic, natomiast w przypadku podliczników będących własnością odbiorcy należy złożyć zlecenie nr 10 na uruchomienie zdalnego odczytu. W przypadku braku zlecenia zdalnego odczytu odbiorca jest zobowiązany do telefonicznego podawania wskazań ciepłomierza do Działu Sprzedaży (DS).

Pozostałe informacje podane są w „Formularzu zabudowy ciepłomierza” (zał. nr 1).

Przelicznik wskazujący

Miejsce zabudowy przelicznika wskazującego, powinno być wydzielone na specjalnej płycie mocowanej trwale do ramy stacji kompaktowej, stabilnych części instalacji, lub ściany pomieszczenia. Miejsce montażu przelicznika powinno umożliwiać wygodne operowanie przyciskami sterującymi i równie wygodną obserwację wyświetlacza. Optymalna wysokość to około 150 - 160 cm, licząc od posadzki. W miarę możliwości należy wybierać miejsca w zasięgu światła dziennego. Przelicznik powinien być zabezpieczony przed działaniem wody tak przy codziennym użytkowaniu wężla, jak i podczas wykonywania prac montażowych i serwisowych. Przewody doprowadzające sygnały z czujników temperatury i przetwornika przepływu należy poprowadzić w korytkach lub rurkach PCV, ewentualnie w rurach karbowanych giętkich (peszel).

Przetwornik przepływu

Przetwornik przepływu powinien być zamocowany na przewodzie zasilającym lub powrotnym, zgodnie z zapisem na tabliczce znamionowej przelicznika. Zwykle przyjmuje się montaż na powrocie, gdy pomiar jest po stronie pierwotnej (tzw. wysoki parametr) instalacji wężla. Odwrotnie bywa w przypadku lokalizacji pomiaru po stronie wtórnej. Lokalizację pomiaru dla wnioskowanego obiektu podano w załączniku nr 2. Fragmenty rurociągu połączone przetwornikiem powinny być pozbawione naprężeń (osiowych, gnących, skręcających) oraz być wolne od wibracji i wstrząsów.

Bezwzględnie wymaga się, aby bezpośrednio przed i za przetwornikiem przepływu zostały zachowane wymagane odcinki proste, których długości zostały wyszczególnione w załączniku nr 2. Bezpośrednio, poza zasięgiem tzw. „wymaganych odcinków prostych” należy zamontować zawory odcinające. Zaleca się montaż filtrów przed, natomiast zaworu zwrotnego za przetwornikiem przepływu. Przewód sygnałowy nie

powinien być prowadzony w sąsiedztwie kabli energetycznych. Zalecana odległość to min. 50 cm. Stopniowanie średnic rurociągów w sąsiedztwie zabudowy przetwornika nie jest wymagane. Miejsce zabudowy trzeba wybierać tak, aby uniknąć niecałkowitego wypełnienia jego „przestrzeni roboczej” (zapowietrzenie), jakie mogłoby wystąpić przy braku przepływu. Przetworniki pracujące w pozycji poziomej należy montować tak, aby zespół zawierający elementy elektroniczne nie znajdował się nad korpusem przetwornika. Wymóg ten jest zawsze wymagany przy zabudowie po „stronie wysokiej”. Przetwornik przepływu powinien być zamontowany w taki sposób, aby było możliwe odczytanie parametrów z tabliczki znamionowej. Należy unikać lokalizacji, gdzie przyrząd będzie narażony na uszkodzenia przez zalanie wodą (np. przy czyszczeniach filtrów, odpowietrzeniach instalacji, pomp). W rurociągach, w miejscach przewidzianych dla późniejszego montażu przetworników przepływu powinny być wstawione łączniki rurowe o wymiarach pozwalających na pracę instalacji bez tych elementów. W zależności od rodzaju połączeń będą to szczelne „wstawki” kołnierzone oraz przeciwkołnierze na rurach lub odpowiednie odcinki rur gwintowanych współpracujących z półśrubunkami (tzw. łączniki do wodomierzy). Wymagane jest aby półśrubunki były wkręcane, mosiężne z możliwością ich wymiany za pomocą kluczy bez konieczności cięcia i spawania. W przypadku wstawek z kołnierzami bezwzględnie trzeba zachować współosiowość otworów na śruby mocujące. Dane wymiarowe zostały podane w załączniku nr 2. Części przeznaczone do połączenia z korpusami przetworników przepływu muszą być przygotowane do płombowania.

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury montuje się symetrycznie w osi rurociągu, prostopadłe do niej, lub pod kątem 45° - końcem w kierunku napływu wody. (Patrz załącznik nr 3). Wkręcane są do gwintowanych króćców (brodawek) spawanych do rurociągów. Czujnik na przewodzie zasilającym powinien znajdować się 3- 5 DN (średnic rurociągu) za zaworem odcinającym źródło ciepła, nie mniej niż 100 mm. Podobnie na przewodzie powrotnym - licząc od filtra (odmulnika), jeśli taki jest zainstalowany. Głębokość zanurzenia powinien sięgać 5 -10 mm poniżej osi rury. Rurociąg w miejscu montażu czujników powinien być dobrze izolowany termicznie.

Dla czujników kablowych bądź głowicowych należy spawać króćce do wkręcania osłon mające gwinty wewnętrzne: M20x1,5, względnie G1/2. Na przewodach DN 15 i DN 20 stosuje się niekiedy czujniki bezgłowicowe, wkręcane w otworach M10x1 w trójkątach instalacyjnych typu MT-G1/2, względnie MT-G3/4. Przy ustalaniu wzajemnego położenia czujników i przelicznika należy wziąć pod uwagę fakt, że przewodów tych czujników nie można przedłużać ani skracać. Jeśli nie planuje się montażu czujników przed uruchomieniem (napełnieniem) instalacji otwory w króćcach należy zaślepić stosując wkręcane korki.

Dla prowadzenia przewodów połączeniowych stosuje się podobne zasady jak w przypadku przetworników przepływu. Również istotnym kryterium wyboru miejsca montażu jest minimalizacja prawdopodobieństwa uszkodzeń z przyczyn zewnętrznych.

Wodomierze dodatkowe (uzupełniania zładu, zimnej wody do podgrzania)

W przypadku wymiennika na cele centralnego ogrzewania **bezwzględnie wymaga się aby instalacja przygotowana była pod montaż wodomierza uzupełniania zładu typu Unimag+ firmy Itron** wraz z nakładką umożliwiającą zdalny odczyt radiowy w systemie IMR Firmy AIUT Sp. z o.o. z Gliwic. Podobnie należy postąpić w przypadku wymiennika na cele ciepłej wody użytkowej będącego w eksploatacji **PEC Gliwice Sp. z o.o. wymagane jest aby instalacja przygotowana była do montażu wodomierza zimnej wody typu Unimag+ firmy Itron** wraz z nakładką umożliwiającą zdalny odczyt radiowy w systemie IMR Firmy AIUT Sp. z o.o. z Gliwic.

Dostawcą w/w urządzeń jest PEC Gliwice Sp. z o.o. natomiast wykonawca zobowiązany jest do przygotowania miejsca montażu wodomierza według danych zawartych w załączniku nr 2.

W rurociągach, w miejscach przewidzianych dla późniejszego montażu wodomierza powinny być wstawione łączniki rurowe o wymiarach pozwalających na pracę instalacji bez tych elementów. W zależności od rodzaju połączeń będą to szczelne „wstawki” kołnierzone oraz przeciwkołnierze na rurach lub odpowiednie odcinki rur gwintowanych współpracujących z półśrubunkami (tzw. łączniki do wodomierzy). Wymagane jest aby półśrubunki były wkręcane, mosiężne z możliwością ich wymiany za pomocą kluczy bez konieczności cięcia i spawania. W przypadku wstawek z kołnierzami bezwzględnie trzeba zachować współosiowość otworów na śruby mocujące.

Załącznik nr 1 do warunków technicznych zabudowy ciepłomierzy

TS/0730/2021

Data: 16-07-2021r

Formularz zabudowy ciepłomierza

Obiekt: Budynek użyteczności publicznej przy ul. Siemińskiego 6, 6a w Gliwicach
SWC w eksploatacji PEC

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Ciepłomierz | dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z o.o. | | | | |
| Pomiar | CO + WENTYLACJA | | | | |
| Wymagania dla inst. telemetrycznej | Koncentrator „OKO” pracujący w systemie zdalnego odczytu ciepłomierzy i wodomierzy IMR Firmy AIUT Sp. z o.o., zasilany sieciowo, współpracujący z regulatorem pogodowym SWC. | | | | |
| Przelicznik, typ: | MULTICAL 603 (prod. Kamstrup) | | | | |
| Zasilanie | Bateryjne | | | | |
| Moduł komunikacyjny | dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z o.o. Moduł radiowy pracujący w systemie zdalnego odczytu IMR Firmy AIUT Sp. z o.o. w wykonaniu dla PEC Gliwice Sp. z o.o. | | | | |
| Informacje dodatkowe | Pomiar objętości na POWROCIE | | | | |
| Przetwornik przepływu, typ | | | ULTRAFLOW 54 | | |
| Przepływ q_n/q_m [m ³ /h] | Średnica [mm] | Długość zabudowy [mm] | Odcinki proste | | Złącze |
| 6 / 12 (0,7) | DN 25 | 260 | Przed [mm] | Za [mm] | Śrubunkowe G 1 1/4" |
| | | | 250 | 150 | |
| Czujniki temperatury, typ | | | Zgodne z przelicznikiem MULTICAL 603 | | |
| Długość osłony / czujnika | | | Dopasować do średnicy rurociągu | | |
| Gwint mocowania obudowy | | | G 1/2" | | |
| Typ budowy | Podłączenie | Typ termoelementu | Dł. Przewodu [m] | | |
| Kablowy | 2 – przewodowe | Pt 500 | 3 | | |

| | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|
| Wodomierz uzupełniania zładu | dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z o.o. ITRON UNIMAG+ z nakładką radiową firmy AIUT | | |
| Przepływ q_d [m ³ /h] | Średnica [mm] | Długość zabudowy [mm] | Złącze |
| 2,5 | DN 15 | 110 | Śrubunkowe G 3/4" |


Wyjaśnienie udziela:

SPECJALISTA ds. aparatury pomiarowej ciepła

tel. 032 3350203

PEC GLIWICE Sp. z o.o. ZASTRZEŻENIE PRZED ROZMIANY TYPU CIEPŁOMIERZA

[Podpis]



Dane sytuacyjne dla montażu przetworów przepływu
(łączniki dostarczyć wraz ze stacją wymienników)

Załącznik nr 2
do warunków techn. zabudowy ciepłomierzy

Zal. nr 1 do warunków technicznych zabudowy ciepłomierzy

TS/0730/2021

Data: 16-07-2021r

Formularz zabudowy ciepłomierza


Obiekt: Budynek użyteczności publicznej przy ul. Siemińskiego 6, 6a w Gliwicach
SWC w eksploatacji odbiorcy

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Ciepłomierz | dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z o.o. | | | | |
| Pomiar | CCW | | | | |
| Wymagania dla inst. telemetrycznej | Koncentrator „OKO” pracujący w systemie zdalnego odczytu ciepłomierzy i wodomierzy IMR Firmy AIUT Sp. z o.o., zasilany sieciowo, współpracujący z regulatorem pogodowym SWC. | | | | |
| Przelicznik, typ: | MULTICAL 603 (prod. Kamstrup) | | | | |
| Zasilanie | Bateryjne | | | | |
| Moduł komunikacyjny | dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z o.o. Moduł radiowy pracujący w systemie zdalnego odczytu IMR Firmy AIUT Sp. z o.o. w wykonaniu dla PEC Gliwice Sp. z o.o. | | | | |
| Informacje dodatkowe | Pomiar objętości na POWROCIE | | | | |
| Przetwornik przepływu, typ | | | ULTRAFLOW 54 | | |
| Przepływ q_n/q_m [m ³ /h] | Średnica [mm] | Długość zabudowy [mm] | Odcinki proste Przed [mm] | | Złącze Śrubunkowe G 3/4" |
| 1,5 / 3 (0,6) | DN 15 | 110 | 150 90 | | |
| Czujniki temperatury, typ | | | Zgodne z przelicznikiem MULTICAL 603 | | |
| Długość osłony / czujnika | | | Dopasować do średnicy rurociągu | | |
| Gwint mocowania obudowy | | | G 1/2" | | |
| Typ budowy | Podłączenie | Typ termoelementu | Dł. Przewodu [m] | | |
| Kablowy | 2 – przewodowe | Pt 500 | 3 | | |

Wyjaśnien udziela: tel. 032 3350203

PEC GLIWICE Sp. z o.o. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY TYPU CIEPŁOMIERZA.


.....
.....
.....



Dane sytuacyjne dla montażu przetworników przepływu
(Łącznika dostarczyć wraz ze śledzą wymiarów)

Załącznik nr 2
do warunków techn. zabudowy ciepłowni


Zabudowa czujnika TOPE 41
w trójkątnym instalacyjnym




Ozn. długości osłony czujnika
(głębokość zanurzenia)




Sposoby zabudowy czujników TOP 1068 i TOP 146.1 w osłonach typu OG





Ozn. długości osłony czujnika
(głębokość zanurzenia)



Sposoby zabudowy czujników TOP 1068 | TOP 146.1 w osłonach typu OG