





1k

Część budynku nie poddana opracowaniu

PRZEŚWIT BROMOWY 3
POW.10,84m2

PRZEŚWIT BROMOWY 4
POW.15,49m2

V-J-1-60 0.8 m n 1.5
GRZEJNIK PRZENIKSIONY

Istniejące wywiew

3

Istniejące wywiew

8 - Ø200

w obudowie ogniowej przewidzieć klapę rewizyjną do obsługi wentylatora

9 - Ø125

9 - Ø125

2

2

Ø 125

Istniejące wywiew

Ø100

Ø100

Ø 100

Ø 100

Ø100

Ø100

W przegrodzie przewidzieć kratkę kontatową 200cm2

V-33-60 1.3 m n 5
DODATKOWY GRZEJNIK

WYMIANA GRZEJNIKA
TH-22-60 0.7 m n 1.5

V-22-60 0.6 m n 1.5
WYMIANA GRZEJNIKA

7 - Ø160

W przegrodzie przewidzieć
2 kratki kontatowe 20x30

1.1

Ø 125

Ø 100

6

6

Ø 100

Ø 100

2

1

6

4

5

1.1

PVC 110

PVC 50

3

3

Istniejące wywiew

Istniejące wywiew

Istniejące nawiewniki

Istniejące wywiew

Istniejące wywiew

1 - Wentylator kanałowy TD160-100
2 - Wentylator kanałowy TD350-125
3 - Wentylatory ścienny podtynkowe HV 200
4 - Wentylatory ścienny TAF 330/100
5 - Wentylatory ścienny DX 200/100

*6 - Zawór przeciwpożarowy **ZIPP** EI160S D100*
*7- Zawór przeciwpożarowy **ZIPP** EI160S D160*
*8-Zawór przeciwpożarowy **ZIPP** EI160S D200*
*9-Zawór przeciwpożarowy **ZIPP** EI120S dla montażu kanałowego w ścianach i stropach D125*
1.1 - podgrzewacz pojemnosciowy 10dm3, 1,5 kW

Inwestor :
Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

Nazwa i adres obiektu :
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice

Nazwa zadania :
Adaptacja pomieszczeń filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul.Jagiellońskiej 21

Tytuł rysunku :
Instalacja wentylacji i wodno-kanalizacyjna.Rzut i rozwinięcie

Biuro projektowe : tel. 667 408 172
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
mgr inż. Agnieszka Pawlaczyk
ul.Ligonia 15/4 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Projektował : Nr upr. : 80/94/Op
inż. Marek Jankiewicz
Specjalność : sanitarna
Podpis :

Sprawdził : Nr upr. : 63/02/Op
inż. Kazimierz Wojdyła
Specjalność : sanitarna
Podpis :

Data :	Faza :	Skala :	Nr rysunku :
08-2018	PBW	1:100	I-01