

# OPERAT

**Analiza koncepcji przebudowy i warunków ochrony  
przeciwpożarowej dotyczącej budynku  
Strefy Aktywności Społecznej Fili Gliwickiego Centrum  
Organizacji Pozarządowych 40-100 Gliwice, ul.  
Jagiellońska 21**

---

## **ANEKS nr 1 do opracowania**

Odnosnik nr 1 na stronie nr5 o treści:

- > strop nad lokalem ( istniejący w konstrukcji drewnianej ) należy doprowadzić do wymogu REI 60 za pomocą atestowanych rozwiązań systemowych posiadających ważne dokumenty dopuszczające do stosowania.

Przyjmuje następujące brzmienie:

- > strop nad lokalem ( istniejący w konstrukcji drewnianej ) należy doprowadzić do wymogu REI 60 za pomocą atestowanych rozwiązań systemowych posiadających ważne dokumenty dopuszczające do stosowania po przeprowadzonej analizie stanu technicznego w zakresie nośności, stateczności i wytrzymałości istniejącego stropu przez uprawnionego konstruktora.

Przybudówka (część niższa zabudowania) - doprowadzić konstrukcję nośną stropodachu do wymogu R 30 odporności ogniowej a przekrycie do wymogu RE 30 odporności ogniowej za pomocą atestowanych rozwiązań systemowych posiadających ważne dokumenty dopuszczające do stosowania ,

**RZECZOZNAWCA DO SPRAW  
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH**

mgr inż. Henryk Warzecha Nr upr. 432/2000